Утверждена
приказом МЧС России
от 16.03.2020 N 171

Зарегистрирована

ТОНДиПР г. Кострома УНДиПР
ГУ МЧС России по Костромской обл.

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

"10" 02 2021 г.

Регистрационный N 34401000-ТО-00194

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении объекта общественного назначения, здание концертного зала Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна»

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна»

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1124401009699

Идентификационный номер налогоплательщика 4401138998

Место нахождения объекта защиты 156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 96

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 156029, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, д. 96, e-mail kgsorc@gmail.com, тел. +7 (4942) 424254, факс +7 (4942) 423942.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) введен в эксплуатацию после капитального ремонта в 2010 году.

№ п/п	Наименование раздела	
1	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1

1.4	Высота здания	9.35 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	7254 $м^2$
1.7	Объем здания	39660 $м^3$
1.8	Количество этажей	3
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарный водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа Механическая вытяжная противодмная вентиляция Автоматическая водяная спринклерная система пожаротушения Внутренний противопожарный водопровод Наружный противопожарный водопровод

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
	Расчетное значение индивидуального пожарного риска $4.47 \cdot 10^{-7}$ Комплекс выполняемых инженерно-технических мероприятий. 1. Оборудование объекта автоматической системой пожарной сигнализации. 2. Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Оборудование объекта автоматической системой пожаротушения 4. Оборудование объекта механической вытяжной системой дымоудаления 5. Обеспечение класса конструктивной пожарной опасности здания С0, обеспечение степени огнестойкости здания не ниже II.
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
	Не более 100000 рублей

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей	Сведения о выполнении

		(частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч.1 Свод правил СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.3 табл. 1, п. 4.4 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». п.п. 2.9*, 2.12, 6.19, прил. 1	Выполняется Выполняется Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 табл. 2, п.п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9	Выполняется Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1) ч. 1 ст. 90 Свод правил СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 8.2, 8.3*, 8.4*	Выполняется Выполняется Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасно-	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5, ст. 6, п/п 1), 2) ст. 6_1, ст. 30, ст. 31, ст. 32, п. 1), 2), 5) ст. 52, ст. 57, ст. 58, п. 1) п. 3) ст. 59, ч. 1 ст. 80, ч. 7 ст. 82, ч.1, 2, 5, 6, 11 ст. 87, ч. 19 ст. 88, ч. 1, ч.5, ч. 6, ч. 8 ст. 134, табл. 28, табл. 29 приложения.	Выполняется

	сти	Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.17, табл. 6.14, п. 6.7.18, табл. 6.15	Выполняется
		Свод правил СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» п.п. 4.16, 4.20, 5.1.1, 5.1.2. 5.1.3, 5.1.4, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12	Выполняется
		Свод правил СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» п.4.19	Не выполняется, подтверждено расчётом пожарного риска
		СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». П. 5.20. табл. 5.1а, 5.1.б, п. 6.2 табл. 6.1, п. 6.3 табл. 6.2, п. 6.32 табл. 6.4, п. 6.34 табл. 6.5, п. 6.36, п. 6.38, п. 6.39, п. 6.42, п. 6.43, п. 6.44, п. 6.46, п. 6.50, п. 6.52, п. 6.54, п. 6.55.	Выполняется
		СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». П.п. 1.6*, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.17, 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12*, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21, 7.27, 7.28, 7.29	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1, ч.2 ст.5, ч. 1, 2, 3 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ч. 1, ч. 2 ст. 56, ч.1, ч.3 п. 4) ч. 5, ч.7, ч. 8, ч. 11, ч. 14 ст. 89, ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 84, ч. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28 приложения.	Выполняется
		Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.2.7, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.16	Выполняется
		Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-	Не выполняется, подтверждено расчётом по-

		ные пути и выходы» п.п. 4.4.20, 7.1.9 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». П.п. 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». П.п. 6.17, 6.18*, 6.19, 6.22, 6.23, 6.24, 6.26, 6.27, 6.28*, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.35 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30	жарного риска Выполняется Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2, 3. 4, ст. 80, ст. 90. Свод правил СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 7.1, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.14, п. 7.16. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». П. 8.1, 8.3*, 8.4*, 8.5, 8.7, 8.9, 8.11.	Выполняется Выполняется Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст. 6, п. 3) ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 54, ст. 79, ч. 2 ст. 82, ч.1, ч.4, ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ст. 83, ст. 84, ч.11 ст. 85, ст. 103, ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». п. 7.2, 8.5. СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п.4.2, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9- 5.1.119, 5.2.1-5.2.27, 5.3.1-5.3.2.10, 5.7.1-5.7.41, 5.8.1-5.8.13, 5.10.1-5.10.9, 5.10.11-5.10.39, 13.1.1, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8,	Выполняется Выполняется Выполняется

		13.3.12, 13.3.15, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.10, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.3, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, приложение А, приложение В, приложение М, приложение Н.	Выполняется
		СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.5.10.10	Не выполняется, подтверждено расчётом пожарного риска
		СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». П.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,	Выполняется
		Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 табл. 2, п.п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9	Выполняется
		РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.9, 13.14.13, 13.15.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.3, 15.9, 16.1	Выполняется
		СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». П. 4.1, 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14	Выполняется
		СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п.3.3, 3.4, 3.5	
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 60, ст. 63, ст. 64, ч. 4 ч. 8 ч. 13 ст. 82,	Выполняется
		ППР в РФ (Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479) п.2, п.3, п.4, п. 5, п.6, п.9, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.25, п.26, п. 27, п. 29, п.30, п.31, п.32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 94, п. 95, п. 96, п. 97, п. 98, п. 99, п. 100, п. 102, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 400, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413, прил. №1	Выполняется
		Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2	Выполняется
		Свод правил СП 12.13130.2009* «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п.п. 5.1, 5.2, 6.1-6.10, приложение А, приложение Б	Выполняется
		Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645, п.п.6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 46	Выполняется

Приложение на 126 листах

Настоящая декларация разработана

Директор ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна»
П.Я. Герштейн

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

"10" февраля 2021 г.

М.П. (при наличии)

(Подпись)